

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«20» 06 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Коммунальная д. 4

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

Бранукин С.И.
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Игнатьева Р.П.
(ФИО, подпись)

Дата: 20.06.2022 - Игнатьева Р.П.



АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«20» 06 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Коммунальная д. 4

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	10:30 20.06.22
Окончание промывки	11:50 20.06.22
Давление водопроводной воды	2,7 м/см ²
Давление воды в системе отопления	6 м/см ²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

Бранукин С.И.
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Игнатьева Р.П.
(ФИО, подпись)

Дата: 20.06.22 - Игнатьева Р.П.

