

АКТ №  
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«20» 06 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Коммунальная д. 6

Произведена опрессовка  
узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.  
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

Францкин С.Г.  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

[Подпись]  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

[Подпись]  
(ФИО, подпись)

Дата: 20.06.22



АКТ №  
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«20» 06 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: ул. Коммунальная д. 6

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	15 <sup>00</sup> 20.06.22
Окончание промывки	16 <sup>40</sup> 20.06.22
Давление водопроводной воды	2,8 м/см <sup>2</sup>
Давление воды в системе отопления	6 м/см <sup>2</sup>

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

Францкин С.Г.  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

[Подпись]  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

[Подпись]  
(ФИО, подпись)

Дата: 20.06.22

