

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«09» 06 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Советская д. 14

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.
Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.
Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

[Подпись]
(ФИО, подпись) Джамухов С.Г.

Начальник участка ООО «Домоуправление»

[Подпись]
(ФИО, подпись) Мамедов Э.А.

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

[Подпись]
(ФИО, подпись)

Дата: _____

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«09» 06 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Советская д. 14

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	8 ¹⁰ 09.06.22
Окончание промывки	14 ⁵⁰ 09.06.22
Давление водопроводной воды	2,8 м/см ²
Давление воды в системе отопления	6 м/см ²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

[Подпись]
(ФИО, подпись) Джамухов С.Г.

Начальник участка ООО «Домоуправление»

[Подпись]
(ФИО, подпись) Мамедов Э.А.

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

[Подпись]
(ФИО, подпись)

Дата: _____