

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 14 » 06 2022 г.

кв-24

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Советская д. 3

Произведена опрессовка
узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

[Подпись]
(ФИО, подпись) Бранухин С.Г.

Начальник участка ООО «Домоуправление»

[Подпись]
(ФИО, подпись) Дубов

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

[Подпись]
(ФИО, подпись) Дубов

Дата: 14.06.22 ✓ Демисова С.А. З.А.



АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 14 » 06 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Советская д. 3

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	<u>9:50 14.06.22</u>
Окончание промывки	<u>11:40 14.06.22</u>
Давление водопроводной воды	<u>2,8 м/см²</u>
Давление воды в системе отопления	<u>6 м/см²</u>

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

[Подпись]
(ФИО, подпись) Бранухин С.Г.

Начальник участка ООО «Домоуправление»

[Подпись]
(ФИО, подпись) Демисова С.А.

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

[Подпись]
(ФИО, подпись) З.А.

Дата: 14.06.22 ✓

