

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«25» 05 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Советская д. 4

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

Б.С. Франгуев С.С.
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

[Подпись]
(ФИО, подпись)

Александр Е.А.
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

[Подпись]
(ФИО, подпись)

Дата: 25.05.22 ✓ *Балашова*



АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«25» 05 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Советская д. 4

Гидравлическая промывка

Начало промывки

Окончание промывки

Давление водопроводной воды

Давление воды в системе отопления

10⁰⁰ 25.05.22
11⁴⁰ 25.05.22
2,8 м/см²
6 м/см²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

Б.С. Франгуев С.С.
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

[Подпись]
(ФИО, подпись)

Александр Е.А.
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

[Подпись]
(ФИО, подпись)

Дата: 25.05.22 ✓ *Балашова*

