

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 14 » 06 2022 г.

37

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Советская д. 5

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

(ФИО, подпись)

Дата: 14.06.22



АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 14 » 06 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: ул. Советская д. 5

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	13 ³⁰ 14.06.22
Окончание промывки	15 ⁰⁰ 14.06.22
Давление водопроводной воды	2,8 м/см ²
Давление воды в системе отопления	6 м/см ²

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

(ФИО, подпись)

Дата: 14.06.22

