

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 25 » 05

2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

ул. Советская д. 6

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП

на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания

на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

С.Г. Франгуш
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Е.А. Мелев
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

И.И. [подпись]
(ФИО, подпись)

Дата:

25.05.22

В.И. Васильева И.И.

АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 25 » 05

2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу:

ул. Советская д. 6

Гидравлическая промывка

Начало промывки

15 30 25.05.22

Окончание промывки

16 40 25.05.22

Давление водопроводной воды

2,7 кг/см²

Давление воды в системе отопления

6 кг/см²

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

С.Г. Франгуш
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Е.А. Мелев
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

И.И. [подпись]
(ФИО, подпись)

Дата:

25.05.22

В.И. Васильева И.И.