

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 11 » 08 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: пер. Коммунарск д. 2

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП

на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания

на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Дата:

11.08.22 ✓

Троникова А.Н.

АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 11 » 08 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: пер. Коммунарск д. 2

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Гидравлическая промывка | |
| Начало промывки | 13 ¹⁰ 11.08.22 |
| Окончание промывки | 16 ⁵⁰ 11.08.22 |
| Давление водопроводной воды | 2,8 кг/см ² |
| Давление воды в системе отопления | 6 кг/см ² |

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Дата:

11.08.22 ✓

Троникова А.Н.