

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«12» 08 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: пер. Коммунарский д. 4

Произведена опрессовка  
узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.  
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области (ФИО, подпись) Бранухин С.Г.  
Начальник участка ООО «Домоуправление» (ФИО, подпись) Менделеев Е.А.  
Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление» (ФИО, подпись) Щаеева З.П.



Дата: 12.08.2022

АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«12» 08 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: пер. Коммунарский д. 4

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	11 <sup>15</sup> 12.08.22
Окончание промывки	13 <sup>10</sup> 12.08.22
Давление водопроводной воды	2,7 м/см <sup>2</sup>
Давление воды в системе отопления	6 м/см <sup>2</sup>

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области (ФИО, подпись) Бранухин С.Г.  
Начальник участка ООО «Домоуправление» (ФИО, подпись) Менделеев Е.А.  
Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление» (ФИО, подпись) Щаеева З.П.



Дата: 12.08.22