

АКТ №  
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 03 » 08 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

*ул. Революционная д. 15*

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.  
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

*[Signature]*  
(ФИО, подпись)  
*[Signature]*  
(ФИО, подпись)  
*[Signature]*  
(ФИО, подпись)

Дата: *3.08.22 Сед* *Савкин*

АКТ №  
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 03 » 08 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу:

*ул. Революционная д. 15*

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	<i>13:10 03.08.22</i>
Окончание промывки	<i>14:50 03.08.22</i>
Давление водопроводной воды	<i>2,8 кг/см<sup>2</sup></i>
Давление воды в системе отопления	<i>6 кг/см<sup>2</sup></i>

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

*[Signature]*  
(ФИО, подпись)  
*[Signature]*  
(ФИО, подпись)  
*[Signature]*  
(ФИО, подпись)

Дата: *3.08.22 Сед* *Савкин*