

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 05 » 08 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Революционная д. 4

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального ДС Комплекса Ульяновской области

И.И. Франчук С.Г.
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Иванов С.А.
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Дата: 05.08.22 в Маг

АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 05 » 08 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Революционная д. 4

Гидравлическая промывка

Начало промывки

8¹⁰ 05.08.22

Окончание промывки

11⁰⁰ 05.08.22

Давление водопроводной воды

2,8 кг/см²

Давление воды в системе отопления

6 кг/см²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального ДС Комплекса Ульяновской области

И.И. Франчук С.Г.
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Иванов С.А.
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Дата: 05.08.22 в Маг