

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«11» 08 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Чкаловская д. 2

Произведена опрессовка
узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

С.С. Франкин С.С.
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

М.А. Мамонтова Е.А.
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

[Подпись]
(ФИО, подпись)

Дата: 11.08.22 ✓ визит визитеры

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«11» 08 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Чкаловская д. 2

Гидравлическая промывка

Начало промывки

11:00 11.08.22

Окончание промывки

14:50 11.08.22

Давление водопроводной воды

2,7 м/см²

Давление воды в системе отопления

6 м/см²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

С.С. Франкин С.С.
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

М.А. Мамонтова Е.А.
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

[Подпись]
(ФИО, подпись)

Дата: 11.08.22 ✓ визит визитеры