

АКТ №  
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 01 » 08 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Ульяновская д. 20

Произведена опрессовка  
узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.  
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

Бранушкин С.Г.  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоправление»

Михонова Е.А.  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

Тимофеев  
(ФИО, подпись)

Дата: 01.08.22 Бранушкин С.Г. Тимофеев

АКТ №  
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 01 » 08 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: ул. Ульяновская д. 20

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	1045 01.08.22
Окончание промывки	1400 01.08.22
Давление водопроводной воды	27 м/см <sup>2</sup>
Давление воды в системе отопления	6 м/см <sup>2</sup>

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

Бранушкин С.Г.  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоправление»

Михонова Е.А.  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

Тимофеев  
(ФИО, подпись)

Дата: 01.08.22 Бранушкин С.Г. Тимофеев