

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 01 » 08 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Чкалова д. 22Б

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

*(Handwritten signatures and stamps)*  
(ФИО, подпись)  
(ФИО, подпись)  
(ФИО, подпись)

Дата: 01.08.22 ✓ *(Signature)* Часанов. Г. И.

АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 01 » 08 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Чкалова д. 22Б

Гидравлическая промывка

Начало промывки

Окончание промывки

Давление водопроводной воды

Давление воды в системе отопления

*(Handwritten data)*  
1310 01.08.22  
1450 01.08.22  
27 м/сек<sup>2</sup>  
6 м/сек<sup>2</sup>

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

*(Handwritten signatures and stamps)*  
(ФИО, подпись)  
(ФИО, подпись)  
(ФИО, подпись)

Дата: 01.08.22 ✓ *(Signature)* Часанов. Г. И.