

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«02» 08 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Чымыновская д. 26

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКН Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Бранушкин С.Г.
(ФИО, подпись)
Сигреев Е.А.
(ФИО, подпись)
Сигреев Е.А.
(ФИО, подпись)

Дата: 02.08.22 *Сигреев Е.А.*

АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«02» 08 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: ул. Чымыновская д. 26

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	14 ⁵⁵ 02.08.22
Окончание промывки	16 ³⁰ 02.08.22
Давление водопроводной воды	2,7 м/см ²
Давление воды в системе отопления	6 м/см ²

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКН Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Бранушкин С.Г.
(ФИО, подпись)
Сигреев Е.А.
(ФИО, подпись)
Сигреев Е.А.
(ФИО, подпись)

Дата: 02.08.22 *Сигреев Е.А.*