

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 27 » 07 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Чкаловская д. 39


Произведена опрессовка
узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.


Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.


Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области



(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»


(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»


(ФИО, подпись)

Дата: 27.07.22  Ефремов У.Н.



АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 27 » 07 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Чкаловская д. 39


Гидравлическая промывка	
Начало промывки	13 ³⁰ 27.07.22
Окончание промывки	16 ¹⁰ 27.07.22
Давление водопроводной воды	28 м/см ²
Давление воды в системе отопления	8 м/см ²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.


Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.


Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области



(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»


(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»


(ФИО, подпись)

Дата: 27.07.22  Ефремов У.Н.

