

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 25 05 » 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Волжская д. 10

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв. системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.



Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

Handwritten signature of S.G. Ivanov (ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Handwritten signature of E.A. Moskalov (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Дата: 25.05.22 г. ✓ Костантинов В.Г.

АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 25 » 05 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Волжская д. 10

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	13:20 25.05.22
Окончание промывки	14:45 25.05.22
Давление водопроводной воды	2,7 кг/см <sup>2</sup>
Давление воды в системе отопления	6 кг/см <sup>2</sup>

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.



Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

Handwritten signature of S.G. Ivanov (ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Handwritten signature of E.A. Moskalov (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Дата: 25.05.22 г. ✓ Костантинов В.Г.