

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«27» 05 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Ветлиная д. 10А.

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв. системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области (ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление» (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление» (ФИО, подпись)

Дата: 27.05.22 Криворогов П.А.

АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«27» 05 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: ул. Ветлиная д. 10А.

Гидравлическая промывка

Начало промывки

Окончание промывки

Давление водопроводной воды

Давление воды в системе отопления

11:00 27.05.22
13:15 27.05.22
2,7 МПа
6 МПа

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области (ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление» (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление» (ФИО, подпись)

Дата: 27.05.22 Криворогов П.А.