

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 01 » 06 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Революционная д. 14А.


Произведена опрессовка
узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.


Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.


Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области


(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»


(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»


(ФИО, подпись)

Дата: 01.06.22  Аршинов НБ



АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 01 » 06 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: ул. Революционная д. 14А.


| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Гидравлическая промывка | |
| Начало промывки | 14 ⁰⁰ 01.06.22 |
| Окончание промывки | 16 ³⁰ 01.06.22 |
| Давление водопроводной воды | 2,7 м/см ² |
| Давление воды в системе отопления | 6 м/см ² |

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.


Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.


Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области


(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»


(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»


(ФИО, подпись)

Дата: 01.06.22  Аршинов НБ

