

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 01 » 06 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Ветеранов д. 16

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

Иванов С.Г.
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Дата: 01.06.22 *Иванов*

Иванова Т.Е.



АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 01 » 06 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Ветеранов д. 16

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	8 ⁰⁰ 01.06.22
Окончание промывки	10 ¹⁵ 01.06.22
Давление водопроводной воды	2,7 МПа
Давление воды в системе отопления	6 МПа

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

Иванов С.Г.
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Дата: 01.06.22 *Иванов*

Иванова Т.Е.

