

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 03 » 08 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

*ул. Ветеринар. 35*

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП

на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания

на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

*Бранушев С.Г.*  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

*Свиенков*  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

*Свиенков*  
(ФИО, подпись)

Дата:

*3.08.22*

АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 03 » 08 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу:

*ул. Ветеринар. 35*

Гидравлическая промывка

Начало промывки

Окончание промывки

Давление водопроводной воды

Давление воды в системе отопления

*14<sup>55</sup> 03.08.22*  
*16<sup>50</sup> 03.08.22*  
*2,8 М/см<sup>2</sup>*  
*6 М/см<sup>2</sup>*

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

*Бранушев С.Г.*  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

*Свиенков*  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

*Свиенков*  
(ФИО, подпись)

Дата:

*3.08.22*