

АКТ №  
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

2022 г.

«25» 05

г. Новоульяновск

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

*ул. Волжская д. 8*

Произведена опрессовка узла ввода ИТП системы отопления здания

на 6,8 кг/см. кв.  
на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работам в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»



*С. Г. Франчук*  
(ФИО, подпись)  
*Михайлов Е. А.*  
(ФИО, подпись)  
*Киселев*  
(ФИО, подпись)

Дата: *25.05.22 г. ✓*

АКТ №  
на выполнение гидравлической промывки

2022 г.

«25» 05

г. Новоульяновск

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу:

*ул. Волжская д. 8*

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	<i>14:00 25.05.22</i>
Окончание промывки	<i>15:30 25.05.22</i>
Давление водопроводной воды	<i>2,8 м/см<sup>2</sup></i>
Давление воды в системе отопления	<i>6 м/см<sup>2</sup></i>

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»



*С. Г. Франчук*  
(ФИО, подпись)  
*Михайлов Е. А.*  
(ФИО, подпись)  
*Киселев*  
(ФИО, подпись)

Дата: *25.05.22 г. ✓*

