

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 30 » 06 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: Мира 6

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Франкин С.Г.
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Земсков Б.Н.
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Ремизин Я.
(ФИО, подпись)

Дата: 30.06.22

Тригорьева



АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 30 » 06 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: Мира 6

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	13 ²⁰ 30.06.22
Окончание промывки	15 ¹⁰ 30.06.22
Давление водопроводной воды	2,7 м/см ²
Давление воды в системе отопления	6 м/см ²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Франкин С.Г.
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Земсков Б.Н.
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Ремизин Я.
(ФИО, подпись)

Дата: 30.06.22

Тригорьева

