

49ab

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«28» 06 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: Мара 7.

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв. системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

Ганжухин С.Г.
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

И.И. Игнатьев
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Райков
(ФИО, подпись)

Дата: 28.06.22 Трошева ВЛ,



АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«28» 06 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: Мара 7

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	<u>10:00 28.06.22</u>
Окончание промывки	<u>14:00 28.06.22</u>
Давление водопроводной воды	<u>2,7 м/см²</u>
Давление воды в системе отопления	<u>6 м/см²</u>

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

Ганжухин С.Г.
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

И.И. Игнатьев
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Райков
(ФИО, подпись)

Дата: 28.06.22 Трошева ВЛ

