

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«30» 06 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: Мира 8

Произведена опрессовка
узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Бранухин С.Г.
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

И. И. Макашев
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Раскин
(ФИО, подпись)

Дата: 30.06.22 Трухова Юлия Александровна



АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«30» 06 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: Мира 8

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	10 10 30.06.22
Окончание промывки	13 20 30.06.22
Давление водопроводной воды	2,7 кг/см ²
Давление воды в системе отопления	6 кг/см ²

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Бранухин С.Г.
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

И. И. Макашев
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Раскин
(ФИО, подпись)

Дата: 30.06.22 Трухова Юлия Александровна

