

**АКТ №**  
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 17 » 05 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Мичура д. 12

Произведена опрессовка  
узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.  
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.




Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

  
 (ФИО, подпись)  
  
 (ФИО, подпись)  
  
 (ФИО, подпись)

Дата: 17.05.22 ✓  Мironov М.В. квт 16

**АКТ №**  
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 17 » 05 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Мичура д. 12

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	8 <sup>10</sup> 17.05.22
Окончание промывки	10 <sup>50</sup> 17.05.22
Давление водопроводной воды	2,7 МПа/см <sup>2</sup>
Давление воды в системе отопления	6 м/см <sup>2</sup>

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.




Рекомендации \_\_\_\_\_


Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

  
 (ФИО, подпись)  
  
 (ФИО, подпись)  
  
 (ФИО, подпись)

Дата: 17.05.22 ✓  Мironov М.В. квт 16