

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«11» 05 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Коммунальная д. 23

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области (ФИО, подпись) *О.С. Франчук С.С.*

Начальник участка ООО «Домоправление» (ФИО, подпись) *И.А. Леонтьев И.А.*

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление» (ФИО, подпись) *И.А. Леонтьев И.А.*

Дата: 11.05.22. ✓ *И.А. Леонтьев И.А.*



АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«11» 05 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Коммунальная д. 23

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	15 ¹⁰ 11.05.22
Окончание промывки	16 ⁴⁰ 11.05.22
Давление водопроводной воды	2,8 МПа/см ²
Давление воды в системе отопления	6 МПа/см ²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области (ФИО, подпись) *О.С. Франчук С.С.*

Начальник участка ООО «Домоправление» (ФИО, подпись) *И.А. Леонтьев И.А.*

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление» (ФИО, подпись) *И.А. Леонтьев И.А.*

Дата: 11.05.22. ✓ *И.А. Леонтьев И.А.*

