

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 22 » 07 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

ул. Октябрьская д. 6

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП

на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания

на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

С. Г. Франчук
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Мамкина Е. А.
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

А. В. Трачев
(ФИО, подпись)

Дата:

22.07.22 *Мамкина Е. А.*



АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 22 » 07 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу:

ул. Октябрьская д. 6

Гидравлическая промывка

Начало промывки

10 55

Окончание промывки

12 40

Давление водопроводной воды

2,8 кг/см²

Давление воды в системе отопления

6 кг/см²

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

С. Г. Франчук
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Мамкина Е. А.
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

А. В. Трачев
(ФИО, подпись)

Дата:

22.07.22 *Мамкина Е. А.*

