

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 02 08 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Ульяновская д. 28

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

[Handwritten signatures and stamps]
(ФИО, подпись)
(ФИО, подпись)
(ФИО, подпись)

Дата: 02.08.22 ✓ М.И.Сидорин

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 02 08 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Ульяновская д. 28

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	8 ¹⁰ 02.08.22
Окончание промывки	10 ¹⁰ 02.08.22
Давление водопроводной воды	2,7 кг/см ²
Давление воды в системе отопления	6 кг/см ²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

[Handwritten signatures and stamps]
(ФИО, подпись)
(ФИО, подпись)
(ФИО, подпись)

Дата: 02.08.22 ✓ М.И.Сидорин