

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 01 » 06 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Мухоморова д. 14

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

[Signature]
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Дата:

01.06.22 *[Signature]*



АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 01 » 06 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Мухоморова д. 14

Гидравлическая промывка

Начало промывки

13⁰⁰ 01.06.22

Окончание промывки

13⁵⁵ 01.06.22

Давление водопроводной воды

2,7 м/см²

Давление воды в системе отопления

6 м/см²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

[Signature]
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Дата:

01.06.22 *[Signature]*

