

АКТ №  
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 15 » 08 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

*ул. Мирная д. 25*

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Дата:

*свод кв. 8 15.08.22*

АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 15 » 08 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу:

*ул. Мирная д. 25*

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	<i>13<sup>15</sup> 15.08.22</i>
Окончание промывки	<i>15<sup>40</sup> 15.08.22</i>
Давление водопроводной воды	<i>2,8 м/см<sup>2</sup></i>
Давление воды в системе отопления	<i>6 м/см<sup>2</sup></i>

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Дата:

*свод кв. 8 15.08.22*