

**АКТ №**  
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 18 » 05 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Мичуринская 12А

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.  
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

*[Signature]*  
(ФИО, подпись) Мичуринская С.А.

Начальник участка ООО «Домоуправление»

*[Signature]*  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

*[Signature]*  
(ФИО, подпись)

Дата: 18.05.22 г. *[Signature]*

*[Signature]*  
Васильева Г.А. КВЛЗ



**АКТ №**  
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 18 » 05 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Мичуринская 12А

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	11:00 18.05.22
Окончание промывки	14:30 18.05.22
Давление водопроводной воды	2,8 кг/см <sup>2</sup>
Давление воды в системе отопления	6 кг/см <sup>2</sup>

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

*[Signature]*  
(ФИО, подпись) Мичуринская С.А.

Начальник участка ООО «Домоуправление»

*[Signature]*  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

*[Signature]*  
(ФИО, подпись)

Дата: 18.05.22 г. *[Signature]*

*[Signature]*  
Васильева Г.А. КВЛЗ

