

АКТ №  
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 01 » 06 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Мещеряков 9

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.  
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)

Дата: 01.06.22 Рау Бахитова 06 кв 17



АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 01 » 06 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: ул. Мещеряков 9

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	8 <sup>10</sup> 01.06.22
Окончание промывки	10 <sup>00</sup> 01.06.22
Давление водопроводной воды	2,7 кг/см <sup>2</sup>
Давление воды в системе отопления	6 кг/см <sup>2</sup>

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)

Дата: 01.06.22 Рау Бахитова 06 кв 17

