

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 6 » 07 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: Заводская 10

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

[Подпись]
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

[Подпись] Замков Е.Н.
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

[Подпись]
(ФИО, подпись)

Дата: 6.07.22

[Подпись]
Ушакова Т.В.



АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 6 » 07 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: Заводская 10

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Гидравлическая промывка | |
| Начало промывки | 11:40 06.07.22 |
| Окончание промывки | 14:20 06.07.22 |
| Давление водопроводной воды | 2,8 м/см ² |
| Давление воды в системе отопления | 6 м/см ² |

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

[Подпись]
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

[Подпись] Замков Е.Н.
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

[Подпись]
(ФИО, подпись)

Дата: 6.07.22

[Подпись]
Ушакова Т.В.

