

АКТ №  
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 26 » 07 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

*ул. Заверская д. 4*

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.  
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Дата:

*26.07.22*

*ул. Заверская д. 4*

*Чавкина Н.И.*

АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 26 » 07 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу:

*ул. Заверская д. 4*

Гидравлическая промывка

Начало промывки

*13<sup>10</sup> 26. 07. 22*

Окончание промывки

*15<sup>00</sup> 26. 07. 22*

Давление водопроводной воды

*2,8 м/см<sup>2</sup>*

Давление воды в системе отопления

*8 м/см<sup>2</sup>*

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Дата:

*26.07.22*

*ул. Заверская д. 4*

*Чавкина Н.И.*