

АКТ №  
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«11» 05 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Коммунальный д. 19

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.


системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено. падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

  
(ФИО, подпись)


Начальник участка ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Дата: 11.05.22.

  
Зиновева В.Н.



АКТ №  
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«11» 05 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Коммунальный д. 19

Гидравлическая промывка

Начало промывки

Окончание промывки

Давление водопроводной воды

Давление воды в системе отопления


10<sup>00</sup> 11.05.22  
11<sup>50</sup> 11.05.22  
2,9 МПа/см<sup>2</sup>  
6 МПа/см<sup>2</sup>

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

  
(ФИО, подпись)


Начальник участка ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Дата: 11.05.22.

  
Зиновева В.Н.

