

16609 АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 15 » 08 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: пер. Коммунаров д. 8

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

И.И. Иванова С.С.
(ФИО, подпись)
Михайлова Е.А.
(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)

Дата: 15.08.22 ✓ _____

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 15 » 08 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: пер. Коммунаров д. 8

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	8 ¹⁰ 15.08.22
Окончание промывки	11 ⁰⁰ 15.08.22
Давление водопроводной воды	2,8 м/см ²
Давление воды в системе отопления	6 м/см ²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

И.И. Иванова С.С.
(ФИО, подпись)
Михайлова Е.А.
(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)

Дата: 15.08.22 ✓ _____

П Ввод АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

« 15 » 08 2022 г.

г. Новоульяновск

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Коммунаров д. 8

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

[Подпись] (ФИО, подпись) Франкин С.Г.
[Подпись] (ФИО, подпись) Михайлова Е.А.

Начальник участка ООО «Домоправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

(ФИО, подпись) _____
(ФИО, подпись)

Дата: Ввод 15.08.22

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

« 15 » 08 2022 г.

г. Новоульяновск

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Коммунаров д. 8

Гидравлическая промывка

Начало промывки

Окончание промывки

Давление водопроводной воды

Давление воды в системе отопления

11⁰⁰ 15.08.22
14⁰⁰ 15.08.22
2,8 кг/см²
6 м/сек²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

[Подпись] (ФИО, подпись) Франкин С.Г.
[Подпись] (ФИО, подпись) Михайлова Е.А.

Дата: Ввод 15.08.22