

АКТ №  
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 12 » 05 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

ул. Ульяновская д. 15/25

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП

на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания

на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»



*[Signature]*  
(ФИО, подпись)  
*[Signature]*  
(ФИО, подпись)  
*[Signature]*  
(ФИО, подпись)

Дата:

12.05.2022 г. Столов Т В

АКТ №  
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 12 » 05 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу:

ул. Ульяновская д. 15/25

Гидравлическая промывка

Начало промывки

Окончание промывки

Давление водопроводной воды

Давление воды в системе отопления

10<sup>00</sup> 12.05.22  
12<sup>30</sup> 12.05.22  
2,8 м/см<sup>2</sup>  
6 м/см<sup>2</sup>

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»



*[Signature]*  
(ФИО, подпись)  
*[Signature]*  
(ФИО, подпись)  
*[Signature]*  
(ФИО, подпись)

Дата:

12.05.2022 г. Столов Т В 1