

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 09 » 08 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

*ул. Коммунального п. 29*

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП

на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания

на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

*[Signature]*  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

*[Signature]*  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

*[Signature]*  
(ФИО, подпись)

Дата:

*09.08.22*

*[Signature]*

АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 09 » 08 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу:

*ул. Коммунального п. 29*

Гидравлическая промывка

Начало промывки

*11:00 09.08.22*

Окончание промывки

*13:30 09.08.22*

Давление водопроводной воды

*2,7 м/см<sup>2</sup>*

Давление воды в системе отопления

*6 м/см<sup>2</sup>*

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

*[Signature]*  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

*[Signature]*  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

*[Signature]*  
(ФИО, подпись)

Дата:

*09.08.22*

*[Signature]*