

АКТ №  
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 06 » 06 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Машкина д. 13/23

Произведена опрессовка  
узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.  
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области Ю.И. Журавкин С.Г.  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление» С.А. Журавкин  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление» С.А. Журавкин  
(ФИО, подпись)

Дата: 06.06.22 Журавкин С.Г. Журавкин С.А.



АКТ №  
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 06 » 06 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Машкина д. 13/23

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	<u>10<sup>30</sup> 06.06.22</u>
Окончание промывки	<u>13<sup>40</sup> 06.06.22</u>
Давление водопроводной воды	<u>2,8 кг/см<sup>2</sup></u>
Давление воды в системе отопления	<u>6 кг/см<sup>2</sup></u>

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области Ю.И. Журавкин С.Г.  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление» С.А. Журавкин  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление» С.А. Журавкин  
(ФИО, подпись)

Дата: 06.06.22 Журавкин С.Г. Журавкин С.А.

