

АКТ №  
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 01 » 06 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Ленина д. 11/18

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.


системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.


Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

  
(ФИО, подпись)

Дата: 01.06.22 Двор Ширшамова Р.В. кв. 16

АКТ №  
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 01 » 06 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: ул. Ленина д. 11/18


Гидравлическая промывка	
Начало промывки	<u>10:10 01.06.22</u>
Окончание промывки	<u>11:50 01.06.22</u>
Давление водопроводной воды	<u>2,8 кг/см<sup>2</sup></u>
Давление воды в системе отопления	<u>6 кг/см<sup>2</sup></u>

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.


Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

  
(ФИО, подпись)

Дата: 01.06.22 Двор Ширшамова Р.В. кв. 16