

АКТ
ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

« 2 » апреля 2021г.

Дом № или строение (корпус) 9 ул.
(пер., пр., б-р) Карбышева
Город, село Ульяновск район Заволжский Ульяновская область
Вид управления управляющая компания
Управляющая (обслуживающая) организация ООО «УК МегаЛинк»

Общие сведения по строению

1. Год постройки 1986
2. Материал стен панели
3. Число этажей 9
4. Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал техподвал
5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке) нет
6. Количество подъездов 3
7. Количество квартир 108
8. Общая площадь (кв.м) 5808,28
9. Количество лифтов 3
10. Количество мусоропроводов 3
11. Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики) нет
12. Оборудовано ПЗУ есть
13. Наличие арендуемых помещений, нежилых помещений, у которых имеются собственники (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) нет

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:

Председателя Директор ООО «УК МегаЛинк» Николаев А.Г.

и членов комиссии (представителей собственников) начальника ПТО ООО «УК МегаЛинк» Спириной Р.Ф., инженера-теплотехника [REDACTED], директора ООО «РСК Бастион» [REDACTED].. инженера уч-ка №1 [REDACTED], мастера уч-ка №1 [REDACTED].

Председатель совета дома Маковей Н.Л. произвела осмотр вышеуказанного здания.

**Результаты осмотра строительных конструкций
и инженерного оборудования здания**

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
-------	--	---	------------------------

ТЕХПОДВАЛ

1.	Фундамент, стены	В работоспособном состоянии	
2.	Двери металлические деревянные, запоры	В работоспособном состоянии	

3.	Окна, продухи	В работоспособном состоянии	
4.	Инженерные сети		
5.	Розлив Ц.О. Розлив ХВС Канализация Электрощитовая ВРУ	в ограниченно работоспособном состоянии Восстановление теплоизоляции	В соответствии с ВСН 58-88(р) истекла минимальная продолжительность эффективной эксплуатации трубопроводов ЦО, ГВС. Требуется восстановление теплоизоляции Текущий ремонт
6.	Влажность Затоплённость	В работоспособном состоянии	
7.	Элеваторный узел	В ограниченно работоспособном состоянии ревизия запорной арматуры д.15, д.20. замена затворов ф 50-8 шт	В соответствии с ВСН 58-88(р) истекла минимальная продолжительность эффективной эксплуатации запорной арматуры ЦО, ГВС. Требуется капитальный ремонт. Текущий ремонт
8.	Инженерные ввода через фундамент	нет	
9.	Переключение ливнёвки в канализацию	В работоспособном состоянии	
10.	Системы приточно-вытяжной вентиляций.	В нормативно-техническом состоянии	
11.	Утепление инженерных сетей и перекрытий.	В работоспособном состоянии	

НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОСУРСОВ
(указать количество)

1.	XBC	2	
2.	ГВС	2	
3.	Отопление	2	
4.	Газоснабжение	нет	
5.	Электроснабжения	2	
6.	Иные		

СТЕНЫ

1.	Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, кирпичные, панельные крупноразмерные блоки	В работоспособном состоянии	
2.	Промерзание через м/п швы стены сырье кв. №	В ограниченно работоспособном состоянии кв.,64,81, Наблюдается частичное отслоение мозаичной плитки, нарушена герметичность м/швов лестничных клеток Общий объем ремонта более60%	В соответствии с ВСН 58-88(р) истекла минимальная продолжительность эффективной эксплуатации межпанельных швов Требуется капитальный ремонт
3.	Лоджии, балконы Ограждение	В работоспособном состоянии	
4.	Построенные балконы, погреба	нет	
5.	Кирпичные пилоны	нет	
6.	Штукатурка	нет	
7.	Покраска, побелка	В работоспособном состоянии	
8.	Стянуты стены металлическими обоями	нет	
9.	Трещины в стенах, пилонах	нет	

10.	Навесы, входы в подъезд	В нормативно-техническом состоянии	
11.	Стены машинных отделений	В нормативно-техническом состоянии	
12.	Карнизы, парапеты	В нормативно-техническом состоянии	
13.	Отмостка	В ограниченно-техническом состоянии Ремонт отмостки около Зпод	
14.	Цоколь	В нормативно-техническом состоянии	
15.	Вытяжная вентиляция	В работоспособном состоянии	

ПЕРЕКРЫТИЕ

1.	ж/пустотные, ребристые сплошные, монолитные ж/б из кирпичных сводов по стальным балкам деревянные неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные	В работоспособном состоянии	
2.	Выполнено усиление инженерные системы	нет	
3.	Установлены ванны на деревянное перекрытие	нет	

ПЕРЕГОРОДКИ

1.	Ж/б панельные, Кирпичные, Деревянные, гипсобетонные	В работоспособном состоянии	
----	--	-----------------------------	--

ЛЕСТНИЦЫ

1.	Ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, деревянные металлические ограждение перил, зазор между материалами.	В работоспособном состоянии	
----	---	-----------------------------	--

КРЫШИ-КРОВЛИ

1.	Рулонное покрытие и примыкание из листовой стали, из шифера, воронки, водосточные трубы, свесы, парапет, карнизы, ограждение, люки, выхода покрытие из рубероида рубемаста залитые мастикой над машинным отделением Вентканалы, ДВК, Испарители,	В ограниченно работоспособном состоянии наблюдаются вздутие и трещины рулонного покрытия Общий объем ремонта более 80%	В соответствии с ВСН 58-88(р) истекла минимальная продолжительность эффективной эксплуатации кровли Требуется капитальный ремонт
----	---	--	--

Продуха, слуховые окна Чердака, над лоджиями, Балконами, кровля		
---	--	--

ПОЛЫ

1. Цементно-песчаные, бетонные, мозаичные, керамическая плитка, паркетные, дощатые, ДСП, ДВП, линолеум в местах общего пользования.	В работоспособном состоянии	
---	-----------------------------	--

ОКНА, ДВЕРИ

1. В квартирах В л/клетках В техподвалах	В ограниченно-работоспособном состоянии, требуется замена оконных рам на лестничных клетках, износ до 70% Требуется масляная покраска оконных рам с 4х сторон	В соответствии с ВСН 58-88(р) истекла минимальная продолжительность эффективной эксплуатации окон Требуется капитальный ремонт Текущий ремонт
--	---	---

ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ

1. Покраска, побелка, двери входа двери на чердак кровлю	В ограничено работоспособном состоянии. Замена дверей в мусорокамеру 1-3 подъезды	В соответствии с ВСН 58-88(р) истекла минимальная продолжительность эффективной эксплуатации , дверей. Требуется капитальный ремонт Текущий ремонт
--	--	--

МАЛЫЕ ФОРМЫ

1. Качели, горки бельевые стойки, скамьи и иные сооружения.	В ограниченно работоспособном состоянии, ремонт скамеек 3 шт. покраска МАФ	Текущий ремонт
--	---	----------------

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ

1. Подъездные дороги, подходы к подъездам тротуары, деревья, кустарники, ограждение фасадов, архитектурный облик, освещение придомовой территории.	В ограниченно-рабочем состоянии требуется обрезка крон высоких деревьев-16 шт, выкрашивание бордюрного камня-164 мп и ремонт пешеходных дорожек и внутриквартальных дорог	В соответствии с ВСН 58-88(р) истекла минимальная продолжительность эффективной эксплуатации внутриквартальных дорог Требуется капитальный ремонт Текущий ремонт
--	---	---

Выходы и предложения комиссии:

Выводы и предложения: Дом к эксплуатации в летний период готов.

Требуется .

1. капитальный ремонт системы центрального отопления, ГВС, ХВС,

2. капитальный ремонт кровли

3. капитальный ремонт межпанельных швов

4. капитальный ремонт тротуара

5. Текущий ремонт дверей м/камер

6. Текущий ремонт теплоизоляции в подвале

7. Текущий ремонт окон в подъездах

8. Текущий ремонт пешеходных дорожек и внутриквартальных дорог

Подписи:

Председатель комиссии: _____

Члены комиссии: _____

Председатель совета дома _____