

6	Двери дерев-е	—	
7	Входы в подвал, запорные устр-ва	замкн	
8	Пристрой	нет	
9	Влажность	отсутст	
10	Затопленность	отсутст	
11	Электропроводка, светильники	соотбед.	
ТЕХПОДВАЛ (ЧЕРДАК)			
1	Фундамент		
2	Стены		
3	Входы в подвал		
4	Двери металл-е		
5	Двери дерев-е		
6	Запоры		
7	Пристрой		
8	Окна		
9	Продуха		
10	Инж-е системы		
11	Розлив ц.о., Розлив ХВС, Канализация, Электрощитовая, Кабельные сети	соотбед в соотбед в соотбед в соотбед в	требуется капитальная защита кровли.
12	Влажность стен и перекрытий	отсутст	
13	Затопленность	отсутст	
14	Элеваторный узел		
15	Вентиляция естественная	соотбедст	
16	Утепление инж-х систем		
НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (указать количество)			
1	ХВС	1	
2	ГВС	1	
3	Отопление	1	
4	Газоснабжение	—	
5	Электроснабж-е	1	
СТЕНЫ И ФАСАДЫ			
1	Щитовые	—	
2	Рубл-е из брёвен	—	
3	Рубл-е из брусьев	—	
4	Каркасно-засыпные	—	
5	Кирпичные	—	
6	Панельные	соотбед. Нефил. Тред.	

7	Крупноразм. блоки	—
8	Промерзание через м/п швы стены сырые кв.	нет
9	Лоджии	соотвдет. норм. треб
10	Балконы	—
11	Ограждение	
12	Пристр-е лоджии	нет
13	Пристр-е погреба	нет
14	Штукатурка	
15	Покраска	
16	Побелка	
17	Трещины в стенах	нет
18	Навесы	
19	Входные козырьки	соотвдет. норм. треб
20	Крыльцо	соотвдет. норм. треб.
21	Карнизы	
22	Парапеты	соотвдет. норм. треб
23	Отмостка	соотвдет. норм. треб
24	Цоколь	соотвдет. норм. треб.
ПЕРЕКРЫТИЯ		
1	Ж/бетонные	соотвдет. норм. треб.
2	Деревянные	—
ЛЕСТНИЦЫ		
1	Ж/б марши	соотвдет. норм. треб.
2	Деревянные	—
3	Ограждения перил	метал. соотвдет. норм. треб.
4	Эвак-е лестницы	—
КРЫШИ-КРОВЛИ		
1	Мягкая	трещины, вздутия шифера. сием. протекают
2	Из шифера	№ 70, 139, 41
3	Металлопрофили	—
4	Металлические	—
5	Ондулин	—
6	Водосточ-е трубы	
7	Воронки	
8	Парапеты	соотвд. норм. треб
9	Карнизы	
10	Ограждение	соотвдет. норм. треб
11	Люки, выходы на кровлю	соотвдет. норм. треб.
12	ДВК	
13	ВК	соотвдет. норм. треб
14	Вентиляционные шахты	
15	Слуховые окна чердака	—

16	Козырек над лоджиями/балк-ми	соответ. норм. Т.Фед.
ПОЛЫ, МЕСТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ		
1	Бетонные	непол. петерб. входов. местах
2	Керам-я плитка	
3	Дощатые	
4	ДСП	
5	ДВП	
6	Линолеум	соответ. норм. Т.Фед.
ОКНА, ДВЕРИ		
1	В л/клетках	соответ. норм. Т.Федоб.
ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ		
1	Покраска	соответ. норм. Т.Фед.
2	Побелка	соответ. норм. Т.Фед.
3	Двери входа	соответ. норм. Т.Фед.
4	Двери на чердак (кровлю)	соответ. норм. Т.Фед.
МАЛЫЕ ФОРМЫ		
1	песочница	1 соответ.
2	Горки	1 соответ.
3	Бельевые стойки	1 соответ.
4	Скамьи	4 соответ.
5	Спорт сооруж-я и иные	1 соответ.
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ		
1	Подъездные дороги	тротуары, скоты
2	Подходы к подъездам	соответ. норм. Т.Фед.
3	Тротуары	
4	Деревья	
5	Кустарники	
6	Ограждения	
7	Эл-ты освещения	

Выводы и предложения комиссии:

Ремонт кровли

Составлен план-мероприятий и установлены объёмы работ, необходимых для подготовки здания и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимний период 2021-2022г.г.

Подписи:

Председатель комиссии: Филоненко И.Г. *И.Г.Ф.*

Члены комиссии: Бурмистров И.Ю. *И.Ю.Б.* Епифанова О.А. *О.А.Е.*

Инженер куратор Тройф Троймеродина И.А. *И.А.Т.*

Председатель совета дома: А.В. - Корсаков *А.В.К.*