

АКТ
ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

« 8» апреля 2021 г.

Дом № или строение (корпус) 26 _____ ул.
(пер., пр., б-р) Львовский _____
Город, село Ульяновск район Заволжский Ульяновская область
Вид управления _____ Управляющая компания _____
Управляющая (обслуживающая) организация ООО «УК МегаЛинк» _____

Общие сведения по строению

1. Год постройки 1987 _____
2. Материал стен панели _____
3. Число этажей 9 _____
4. Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал техподвал _____
5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке) есть _____
6. Количество подъездов 3 _____
7. Количество квартир 108 _____
8. Общая площадь (кв.м) 5721,76 _____
9. Количество лифтов 3 _____
10. Количество мусоропроводов 3 _____
11. Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики) нет _____
12. Оборудовано ПЗУ есть _____
13. Наличие арендуемых помещений, нежилых помещений, у которых имеются собственники (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) нет _____

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:

Председателя директора ООО «УК МегаЛинк» Николаева А.Г. _____

и членов комиссии (представителей собственников) начальника ПТО ООО «УК МегаЛинк» _____, инженера-теплотехника _____, директора ООО «РСК Бастион» _____, инженера уч-ка №1 _____, мастера уч-ка №1 _____.

Председатель совета дома _____
произвела осмотр вышеуказанного здания.

**Результаты осмотра строительных конструкций
и инженерного оборудования здания**

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ			
1.	Фундамент		
2.	Хозсарай Дошчатые ограждения		
3.	Окна, продухи		

4.	Двери металлические Запорн. устройства, двери в подъезде, входы в подвал.		
5.	Транзитные инженерные Сети, инженерные системы.		
6.	1) Розлив Ц.О. 2) Розлив ХВС 3) Канализация 4) Электрощитовая 5) ГВС 6) Кабельные сети		
7.	Влажность, затоплено, состояние полов.		
8.	Элеваторный узел, водомерный узел		
9.	Ввод инженерных сетей через фундамент		
10.	Входа в подвал, запоры, пристрой.		
11.	Электропроводка, светильники		
12.	Переключение внутреннего водостока в канализацию, системы ливневого		

ТЕХПОДВАЛ

1.	Фундамент, стены	В нормативно-техническом состоянии	
2.	Двери металлические деревянные, запоры	В работоспособном состоянии	
3.	Окна, продуха	В работоспособном состоянии	
4.	Инженерные сети	В работоспособном состоянии	
5.	Розлив Ц.О. Розлив ХВС Канализация Электрощитовая ВРУ	В ограниченно-работоспособном состоянии: в подвале, ревизия арматуры, замена лежаков ХВС, замена лежаков ЦО Ф50- 50% В работоспособном состоянии	В соответствии С ВСН 58-88(р) истекла минимальная продолжительность эффективной эксплуатации трубопроводов ЦО, ХВС. Требуется капитальный ремонт. Текущий ремонт
6.	Влажность Затоплённость	В нормативном состоянии	
7.	Элеваторный узел	В ограниченно- работоспособном состоянии. Ревизия запорной арматуры	Текущий ремонт.
8.	Инженерные ввoda через фундамент	нет	
9.	Переключение ливнёвки в канализацию	В работоспособном состоянии	
10.	Системы приточно-вытяжной вентиляций.	В нормативно-техническом состоянии	
11.	Утепление инженерных сетей и перекрытий.	В работоспособном состоянии	

НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (указать количество)

1.	ХВС	1	
2.	ГВС	1	
3.	Отопление	1	

4.	Газоснабжение	нет	
5.	Электроснабжения	2	
6.	Иные		

СТЕНЫ

1.	Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, кирпичные, панельные крупноразмерные блоки	В нормативно-техническом состоянии	
2.	Промерзание через м/п швы стены сырые кв. №	В ограниченно-работоспособном состоянии требуется ремонт м/швов на лестничных клетках. общий объем более 50%.	Ремонт эл щитовой с заменой эл блока в соответствии с ВСН 58-88(р) истекла минимальная продолжительность эффективной эксплуатации межпанельных швов. Требуется капитальный ремонт Текущий ремонт
3.	Лоджии, балконы Ограждение	В работоспособном состоянии	
4.	Построенные балконы, погреб	нет	
5.	Кирпичные пилоны	нет	
6.	Штукатурка	нет	
7.	Покраска, побелка	В работоспособном состоянии.	
8.	Стянуты стены металлическими обоями	нет	
9.	Трещины в стенах, пилонах	В работоспособном состоянии	
10.	Навесы, входы в подъезд	В ограниченно- рабочем состоянии Ремонт входных групп 1,2,3п	Текущий ремонт
11.	Стены машинных отделений	В работоспособном состоянии	
12.	Карнизы, парапеты	нет	
13.	Отмостка	В работоспособном состоянии.	
14.	Цоколь	В ограниченно-рабочем остоянии Обрамление металлопрофилем	Текущий ремонт
15.	Вытяжная вентиляция	В нормативно-техническом состоянии	

ПЕРЕКРЫТИЕ

1.	ж/ пустотные, ребристые сплошные, монолитные ж/б из кирпичных сводов по стальным балкам деревянные неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные	В нормативно-техническом состоянии	
2.	Выполнено усиление инженерные системы	нет	
3.	Установлены ванны на деревянное перекрытие	нет	

ПЕРЕГОРОДКИ

1.	Ж/б панельные, Кирпичные, Деревянные, гипсобетонные	В нормативно-техническом состоянии	
----	--	------------------------------------	--

ЛЕСТНИЦЫ

1.	Ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, деревянные металлические ограждение перил, зазор между материалами.	В работоспособном состоянии	
----	---	-----------------------------	--

КРЫШИ-КРОВЛИ

1.	Рулонное покрытие и примыкание из листовой стали, из шифера, воронки, водосточные трубы, свесы, парапет, карнизы, ограждение, люки, выхода покрытие из рубероида рубемаста залитые мастикой над машинным отделением Вентканалы, ДВК, Испарители, Продуха, слуховые окна Чердака, над лоджиями, Балконами, кровля	В работоспособном состоянии.	
----	--	------------------------------	--

ПОЛЫ

1.	Цементно-песчаные, бетонные, мозаичные, керамическая плитка, паркетные, дощатые, ДСП, ДВП, линолеум в местах общего пользования.	В ограниченно-работоспособном состоянии. Полы- входы в мксорокамеры п-д 1,2,3 имеются трещины, сколы, неровности. Ремонт подъезда №1	Текущий ремонт.
----	---	---	-----------------

ОКНА, ДВЕРИ

1.	В квартирах В л/клетках В техподвалах в мусорокамерах	В работоспособном состоянии.	
----	--	------------------------------	--

ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ

1.	Покраска, побелка, двери входа двери на чердак кровлю	Вограниченно- работоспособном состоянии. Ремонт в эл щитовой с заменой дв блока Ремонт подъезда №1	Текущий ремонт
----	---	---	----------------

МАЛЫЕ ФОРМЫ

1.	Качели, горки бельевые стойки, скамьи и иные сооружения.	В ограниченно-работоспособном состоянии Масляная окраска МАФ.	
----	--	---	--

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ

1.	Подъездные дороги, подходы к подъездам трогуары, деревья, кустарники, ограждение фасадов, архитектурный облик, освещение придомовой территории.	В ограниченно-работоспособном состоянии требуется ремонт пешеходных дорожек, замена бордюрного камня и ремонт внутриквартальных дорог. Ограждение д/площадки.покраска забора.обрезка деревьев с фасада	Требуется капитальный ремонт Текущий ремонт
----	---	--	--

Выводы и предложения комиссии:

Выводы и предложения: Дом к эксплуатации в летний период готов.

Требуется .

1. Капитальный,текущий ремонт межпанельных швов

2.Капитальный ремонт тротуара.

3..Капитальный ремонт трубопровода ХВС,

4..Текущий ремонт цоколя.

5.Текущий ремонт эл щитовой

6 Текущий ремонт входных групп

? Текущий ремонт благоустройства

5. Подписи:

Председатель комиссии: _____

Члены комиссии:

Председатель Совета дома _____