

к письму Госжилинспекции №_____ от _____

**АКТ
ОСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА**

«23» августа 2021г.

Дом №4ул. Парковая
село Новочеремшанска район Новомалыклинский Ульяновская область
Вид управления управляющая компания
Управляющая (обслуживающая) организация ООО «Новочеремшанская управляющая компания»

Общие сведения по строению

1. Год постройки 1932
2. Материал стен дерево
3. Число этажей два о
4. Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал отсутствует
5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке) отсутствует
6. Количество подъездов три
7. Количество квартир шесть
8. Общая площадь (кв.м) 583,18
9. Количество лифтов отсутствует
10. Количество мусоропроводов отсутствует
11. Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики) отсутствуют
12. Оборудовано ПЗУ отсутствует
13. Наличие арендуемых помещений (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) отсутствует

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:

председателя Калагиной М.В.- директора ООО «Новочеремшанская управляющая компания»

и членов комиссии: Минеев Е.О.- Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации МО «Новомалыклинский район»;
Ахтямова Н.И. - представитель ООО «Новочеремшанская управляющая компания»

Старшего по дому Скреплюк М.Т.
произвела осмотр вышеуказанного здания.

**Результаты осмотра строительных конструкций
и инженерного оборудования здания**

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ отсутствует			
1.	Фундамент ленточный б/блоки	деревянные стулья не удовлетворительное	ремонту не подлежит
2.	Хозсараи Дощатые	отсутствует	не требуется
3.	Окна, продуха	отсутствует	не требуется
4.	Двери металлические Запорн. Устройства	отсутствует	не требуется
5.	Транзитные инженерные сети	отсутствует	не требуется
6.	Розлив ц.о. Розлив ХВС Канализация Электрощитовая	отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует	не требуется не требуется не требуется не требуется
7.	Влажность, затоплено	отсутствует	не требуется
8.	Элеваторный узел	отсутствует	не требуется
9.	Ввод инженерных сетей через фундамент	отсутствует	не требуется
10.	Входа в подвал, запоры	отсутствует	не требуется
11.	Электропроводка, светильники	отсутствует	не требуется
12.	Переключение внутреннего водостока в канализацию	отсутствует	не требуется
ТЕХПОДВАЛ отсутствует			
1.	Фундамент ленточный б/бетон, свайный	отсутствует	не требуется
2.	Двери металлические деревянные, запоры	отсутствует	не требуется
3.	Окна, продуха	отсутствует	не требуется
4.	Транзитные инженерные сети	отсутствует	не требуется
5.	Розлив ц.о. Розлив ХВС Канализация Электрощитовая ВРУ	отсутствует	не требуется
6.	Влажность Затоплённость	отсутствует	не требуется
7.	Элеваторный узел	отсутствует	не требуется
8.	Инженерные ввода через фундамент	отсутствует	не требуется
9.	Переключение ливнёвки в канализацию	отсутствует	не требуется
НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА ЭНЕРГОСУРСОВ			
(указать количество)0			
1.	XBC	отсутствует	требуется установить
2.	ГВС	отсутствует	не требуется
3.	Отопление	отсутствует	не требуется
4.	Газоснабжение	отсутствует	не требуется
5.	Электроснабжение	1	не требуется
СТЕНЫ			
1.	Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, кирпичные, панельные		

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
1.	Щитовые, рубленые из бревен, брусьев, каркасно-засыпные, кирпичные, панельные, крупноразмерные блоки	Рубленные из бревен, на уровне цоколя местами подвержены биокоррозии	Необходима замена трех нижних венцов по всему периметру здания
2	Промерзание через м/п швы стены сырье, кв №	отсутствует	не требуется
3	Лоджии, балконы, ограждения	отсутствует	не требуется
4	Построенные балконы, погреба	отсутствует	не требуется
5	Кирпичные пилоны	отсутствует	не требуется
6	Штукатурка	отсутствует	не требуется
7	Покраска, побелка	отсутствует	не требуется
8	Стянуты стены металлическими обоймами	отсутствует	не требуется
9	Трещины в стенах, пилонах	отсутствует	не требуется
10	Навесы, входы в подъезд	ремонт 2,5м ²	требуется ремонт
11	Стены машинных отделений	отсутствует	не требуется
12	Карнизы, парапеты	отсутствует	не требуется
13	Отмостка	удовлетворительное	не требуется
14	Цоколь	удовлетворительное	не требуется
15	Вытяжная вентиляция	удовлетворительное	не требуется
ПЕРЕКРЫТИЕ			
1.	ж/пустотные, ребристые сплошные, монолитные ж/бетонные из кирпичных сводов по стальным балкам деревянные неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные	Деревянные, оштукатуренные глинисто- песочным раствором	не требуется
2.	Выполнено усиление какое	не выполнялось	не требуется
3.	Установлены ванны на деревянное перекрытие	отсутствует	не требуется
ПЕРЕГОРОДКИ			
1	Ж/б панельные, Кирпичные, Деревянные, Гипсобетонные	Деревянные, без деформаций	не требуется
ЛЕСТНИЦЫ			
1	Ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, деревянные металлические ограждение перил	Деревянные, местами разрушены (истерты) восстановить 6,2 м ²	Необходима частичная замена
КРЫШИ-КРОВЛИ			
1	Рулонное покрытие и примыкание из листовой стали, из шифера, воронки, водосточные трубы,	Кровля покрыта шифером,	Требуется замена кровли

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
	свесы, парапет, карнизы, ограждение, люки, выхода, покрытие из рубероида, рубимаста, залитые мастикой над машинным отделением Вентканалы,ДВК, Испарители,продуха, слуховые окна чердака, над лоджиями, балконами, кровля	имеющим трещины, зазоры, пробоины.	459,48м ²
ПОЛЫ			
1	Цементно-песчаные, бетонные, мозаичные, керамическая плитка, паркетные,досчатые, ДСП,ДВП,линолеум	Полы досчатые, местами сгнившие в результате воздействия биокоррозии.	Требуется частичная замена полов 7,5м ²
ОКНА,ДВЕРИ			
1	В квартирах Вл/клетках Втехподвалах	деревянные не удовлетворител. остекление 8м ² отсутствует	не требуется требуется остекление не требуется
ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ			
1	Покраска побелка двери входа двери на чердак кровлю	3,4м ² побелка 120м ² ремонт 1 двери (2-й поезд) удовлетворительное удовлетворительное	Требуется ремонт требуется побелка требуется ремонт не требуется не требуется
МАЛЫЕ ФОРМЫ			
1	Качели, горки, бельевые стойки	отсутствуют удовлетворительное	не требуется
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ			
1	Подъездные дороги, подходы к подъездам тротуары, деревья, кустарники	Основная дорога асфальтирована, прилегающие к ней дороги- грунтовые. Старые деревья спилены.	оазеленение придомовой территории 45м

Выводы и предложения комиссии:

При осмотре здания выявлено, что несущие стены еще выполняют свою функцию, но все остальные конструктивные элементы требуют капитального ремонта. Согласно акта обследования помещения №17 от 18 апреля 2016 г. дом №4 по ул. Парковая признан аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Подписи:

Председатель комиссии:

Калагина М.В.

Члены комиссии:

Минеев Е.О.

Ахтямова Н.И.

Старший по дому:

Скреплюк М.Т.