

АКТ

ОСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

« 09 » августа 2022 г.

Дом № или строение (корпус) 13
 ул.(пер., пр., б-р) Ленина
 Город, село Новоульяновск район п.Липки
 Ульяновская область
 Вид управления непосредственное управление
 Управляющая (обслуживающая) организация ООО «Домоправление»

Общие сведения по строению

1. Год постройки 1984
2. Материал стен ж/б панели
3. Число этажей 2
4. Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал имеется
5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке) -----
6. Количество подъездов 3
7. Количество квартир 18
8. Общая площадь (кв.м) 838,64
9. Наличие арендуемых помещений, нежилых помещений, у которых имеются собственники (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) отсутствует

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:

Председателя Зинкина Е.Н.
 и членов комиссии (представителей собственников) _____

Тихоновой Е.А.

Симукова В.Н.

Яшиной О.Н.

Председателя совета МКД Андрейшевой Т.Е.
 произвела осмотр вышеуказанного здания.

**Результаты осмотра строительных конструкций
и инженерного оборудования здания**

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ			
1.	Фундамент	В удовл сост	
2.	Хозсарай	имеется	
3.	Окна, продухи	в удов. сост.	
4.	Двери деревянные Запорн. устройства	в удов. сост. закрыты на замки	
5.	1) Розлив Ц.О. 2) Розлив ХВС 3) Канализация 4) Электрощитовая 5) Розлив ГВС 6) Кабельные сети	индивидуал в рабоч. сост. в рабоч. сост. в рабоч. сост. отсутствует в рабоч. сост.	Ревизия осмотр
6.	Влажность, затоплено,	сухо	

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
	состояние полов.		
7.	Ввод инженерных сетей через фундамент	герметичны	ремонт не требуется
8.	Входа в подвал, запоры, пристрой.	В удовл сост	
9.	Электропроводка, светильники	В рабоч. сост.	

**НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ**
(указать количество)

1.	ХВС	отсутствует	
2.	ГВС	отсутствует	
3.	Отопление	отсутствует	
4.	Газоснабжение	отсутствует	
5.	Электроснабжения	имеется	

СТЕНЫ

1.	Панельные	В хорошем сост	
2.	Промерзание через м/п швы стены сырые кв. №	В удов. Сост.	
3.	Лоджии, балконы Ограждение	В удов. Сост.	
4.	Построенные балконы, погреба	В удов. Сост.	
5.	Штукатурка	отсутствует	
6.	Покраска, побелка	отсутствует	
7.	Трещины в стенах, пилонах	Имеются 2под	Установка маяков
8.	Навесы, входы в подъезд	В хорош сост	
9.	Стены машинных отделений	отсутствует	
10.	Отмостка	В удовл сост	
11.	Цоколь	В удовл сост	
12.	Вытяжная вентиляция	В рабоч сост	соот.нормативам

ПЕРЕКРЫТИЕ

1.	ж/пустотные	В удов. Сост.	
----	-------------	---------------	--

ПЕРЕГОРОДКИ

1.	Ж/б панельные,	В удов .сост.	
----	----------------	---------------	--

ЛЕСТНИЦЫ

1.	Ж/бетонные марши,	В удов. Сост.	
----	-------------------	---------------	--

КРЫШИ-КРОВЛИ

1.	из листовой стали, люки выхода Вентканалы, ДВК, Испарители, Продуха, слуховые окна	В удовл сост В удов. Сост. В удов. Сост.	Проверка по графику
----	---	--	---------------------

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
	Чердака, над лоджиями, Балконами, кровля		

ПОЛЫ

1.	<u>бетонные</u>	В удов сост	
----	-----------------	-------------	--

ОКНА, ДВЕРИ

1.	<u>В квартирах</u> <u>В л/клетках</u> <u>В техподвалах</u>	В удовл сост. В удовл сост	
----	--	-------------------------------	--

ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ

1.	<u>Покраска,</u> <u>побелка,</u> двери входа двери на чердак кровл	В хорош сост В хорош сост	
----	--	------------------------------	--

МАЛЫЕ ФОРМЫ

1.	Качели, горки бельевые стойки, скамьи и иные сооружения.	В удовл сост	
----	--	--------------	--

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ


1.	<u>Подъездные дороги,</u> <u>подходы к подъездам</u> тротуары, деревья, кустарники, ограждение фасадов, архитектурный облик, освещение придомовой территории.	В удовл сост в удовл сост уличное	
----	---	---	--

Выводы и предложения комиссии:

Дом готов к эксплуатации в зимних условиях в 2022г. Наблюдение за маяками.

Подписи:

Председатель комиссии: _____

 Зинкин Е.Н.

Члены комиссии: _____

 Тихонова Е.А.

 Симуков В.Н.

 Яшина О.Н.

Председатель совета МКД _____

 Андрейшева Т.Е.