ОТЧЕТ ТВС

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ»
_____ П.Е. Шестаков
«30» 12 2015 г.

АКТ
ввода в эксплуатацию узла коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя

г.Димитровград «30» 12 2015 г.

Наименование Потребителя: Многоквартирный жилой дом

Адрес объекта Потребителя, в котором установлен вводимый в эксплуатацию узел учета тепловой энергии, теплоносителя: г.Димитровград, пр. Димитрова, 18А

Комиссия в составе:

1. Представителя теплоснабжающей организации ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ»
Специалист отдела энергонадзора Поротькин Денис Викторович
2. Представителя Потребителя Тех. Директор ООО "УК "ККХ-Сервис"
Коротков Евгений Викторович
3. Представителя организации, осуществляющей монтаж и наладку вводимого в эксплуатацию узла учета ПАО «Ростелеком»
Ведущий инженер Амелин Дмитрий Сергеевич

Проверила работоспособность узла учета, установленного у Потребителя, и комплектность необходимой технической документации. В результате проверки установлено:

1. В состав узла учёта тепловой энергии входят средства измерений

№ №	Наименование и тип средства измерений	Заводской номер	Место установки	Показания интеграторов прибора на день приёмки	Дата	
					поверки	Очередной поверки
1	2	3	4	5	6	7
2	ТСРВ-024М	1303916	Шкаф УУ		18.11.2015	18.11.2019
3	ЭРСВ-440ЛВ	1360127	Под. тр.-д СО		07.07.2014	07.07.2018
4	ЭРСВ-440ЛВ	1359559	Обр. тр.-д СО		03.06.2014	03.06.2018
5	ТПС	1387854	Под. тр.-д СО		28.04.2014	28.04.2018
6	ТПС	1387816	Обр. тр.-д СО		28.04.2014	28.04.2018
7	ПД MBS 1700	43199353	Под. тр.-д СО		23.12.2014	23.12.2018
8	ПД MBS 1700	43189353	Обр. тр.-д СО		23.12.2014	23.12.2018

2. Приборы и оборудование узла учёта соответствуют проекту № ТС 15-008Д-К от «__» _____ 20____ г., действующим Правилам, нормам и техническим условиям.
3. Все средства измерений находятся в работоспособном состоянии, что подтверждается представленной распечаткой за 7 суток.
4. На узле учёта представителем ТСО опломбировано следующее оборудование:
ТСРВ-024М, ЭРСВ-440ЛВ 2шт, ТПС 2шт

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Узел учёта принимается в эксплуатацию для расчётов за тепловую энергию и теплоноситель с «30» 12 2015 г. по «28» 04 2018 г.*

*Заполняется в соответствии с п.73 Правил учета тепловой энергии, теплоносителя

Подписи сторон

Представитель ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ» _____ (Поротькин Д.В.)

Представитель Потребителя _____ (Коротков ЕВ)

Представитель организации, осуществляющей монтаж и наладку вводимого в эксплуатацию узла учета ПАО «Ростелеком» _____ (Амелин Д.С.)