


**УТВЕРЖДАЮ**

Главный инженер ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ»



« 15 » 12 20 16 г.

**АКТ**

**ввода в эксплуатацию узла коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя**

г. Димитровград

« 15 » 12 20 16 г.

Наименование Потребителя: ООО «Единый город»

Адрес объекта Потребителя, в котором установлен вводимый в эксплуатацию узел учета тепловой энергии и теплоносителя: г. Димитровград, ул. Менделеева, 8

Комиссия в составе:

1. Представителя теплоснабжающей организации ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ»

Ведущий специалист отдела энергохозяйства Дмитрий Федос Александрович

2. Представителя Потребителя Хайрулов Владимир Владимирович - представитель

3. Представителя организации, осуществляющей монтаж и наладку вводимого в эксплуатацию узла учета Думерев Дмитрий Дмитриевич

Проверила работоспособность узла учета, установленного у Потребителя, и комплектность необходимой технической документации. В результате проверки установлено:

1. В состав узла учёта тепловой энергии входят средства измерений

№ №	Наименование и тип средства измерений	Заводской номер	Место установки	Показания интеграторов прибора на день приёмки	Дата	
					поверки	Очередной поверки
1	2	3	4	6	7	8
2	БКТ-2	60608	мичурин	25,346	30.11.16	30.11.20
3	ПРЭМ-50	183930	мичурин	1243	30.11.16	30.11.20
4	ПРЭМ-50	88369	мичурин	1208	30.11.16	30.11.20
5	ПРЭМ-32	158859	УПД	62	30.11.16	30.11.20
6	КТСП-Н	8930	СО	-	7.12.16	7.12.20
7	КРТ-9	840366	мичурин	-	7.12.16	7.12.18
8	КРТ-9	840819	мичурин	-	7.12.16	7.12.18
9						

2. Приборы и оборудование узла учёта соответствуют проекту № 78-016 от « 07 » 12 20 16 г., действующим Правилам, нормам и техническим условиям.

3. Все средства измерений находятся в работоспособном состоянии, что подтверждается представленной распечаткой за 7 суток.

4. Руководителю предприятия (организации) назначить своим приказом лицо, ответственное за эксплуатацию средств измерений узла учёта.

5. На узле учёта представителем ТСО опломбировано следующее оборудование:

- БКТ-2;
- КТСП-Н;

**РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:**

Узел учёта принимается в эксплуатацию для расчётов за тепловую энергию и теплоноситель с « 15 » 12 20 16 г. по « 30 » 09 20 18 г.

\*Заполняется в соответствии с п.73 Правил учета тепловой энергии, теплоносителя

**Подписи сторон**

Представитель ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ»

Д.С. Александров

Представитель Потребителя

В.И. Хайрулов

Представитель организации, осуществляющей монтаж и наладку вводимого в эксплуатацию узла учёта

Д.Д. Думерев