

АКТ

О проведении гидropневматической промывки трубопроводов и теплопотребляющих установок.

ООО УК «ТехМастер» улица Ленина, дом 7 т. 4-27-23

г. Димитровград

«май» 2017г.

Комиссия в составе:

Представителя потребителя ООО УК «ТехМастер» - мастер участка Хайрутдинова З.С.

Представителя энергосберегающей компании - начальник отдела энергонадзора «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ» Тиханов Д.Н.

Произвела осмотр работ по проведению промывки трубопроводов и теплоустановок и составила настоящий акт о нижеследующем:

К приемке предъявлены промывка трубопроводов на участке внутридомовые системы отопления: по ул. Гвардейская дом 4

Протяженностью _____ м.

Тепло потребляющая установка в составе: Т/узел

Промывка произведена Р=2кг/см²:расход 12,5 м³

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

Работы выполнены в соответствии с « Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок п.9.2.9

На основании изложенного считать испытания ТУ и ТС перечисленных в акте выполненной.

Представитель потребителя мастер участка З.С. Хайрутдинова Хайрутдинова З.С.

Представитель энергосберегающей организации Д.Н. Тиханов Тиханов Д.Н.

Собственник кв. №7

Собственник кв. №2

З.С. Хайрутдинова
Д.Н. Тиханов
Хайрутдинова
Тиханов