

АКТ

**проверки расчетного прибора учёта
от «07» декабря 2016 г.**

Настоящий акт составлен представителями АО «ГНЦ НИИАР»: инженером Карсунцевой В.И., ОАО «Ульяновскэнерго» специалистом Паньковым А.Н.

(Должность, фамилия, инициалы)

в присутствии уполномоченного представителя ООО «Единый город»

наименование организации

электромонтера Тлещева Н.В.
(Должность, фамилия, инициалы)

1. Сведения об объекте

Наименование объекта	Адрес проведения проверки	Наименование питающего центра, № фидера	Наименование, №, мощность питающей ТП
Многокварт. жилой дом (ОДУ)	Пр. Ленина д. 48	ПС-2М	ТП-81/320 кВА

2. Сведения о текущем приборе учёта

Тип прибора учета	Год выпуска	Дата госповерки (кв/год)	Дата следующей госповерки	Класс точности	№ прибора учета	Текущие показания
ЦЭ6850М	2014	I-2014	I-2030	1	007259075000031	T1-00419 T2-00143

3. Опломбировано:

4. Сведения о текущих трансформаторах тока и трансформаторах напряжения

Трансформаторы тока

Фаза	Тип	Номинал	Дата госповерки	Дата следующей госповерки
A	T-0,66	150/5	2014	2018
B	T-0,66	150/5	2014	2018
C	T-0,66	150/5	2014	2018

5. Сведения о текущих трансформаторах напряжения

Трансформаторы напряжения

Фаза	Тип	Номинал	Дата госповерки	Дата следующей госповерки
A	Нет			
B	Нет			
C	нет			

5. Опломбировано:

6. В результате проверки выявлено следующее:

- Ток ОДПУ не ходит по н. м. м. м.
- ЧИМ Сусина Р.Х., договор №20632470, действо-электро от №51332, показ. 007864
- Волеников, ОАО, №20636470; - фирма Вармайт ТВ, ООО, №20638270;
- Ростелеком, №21064370

Пломбы, установленные после проведённой проверки:

(заполняется обязательно)

Клеммная крышка прибора учёта: _____ Шкаф учёта: _____

T-тока: A _____ B _____ C _____

Представитель АО «ГНЦ НИИАР»: _____
Инженер | Карсунцева | В.И. Карсунцева |

Должность

Подпись

Фамилия, инициалы

Представитель ОАО «Ульяновскэнерго»: _____
специалист | _____ | А.Н. Паньков |

Должность

Подпись

Фамилия, инициалы

Представитель потребителя электромонтер | Тлещев | Н.В. Тлещев |
Должность | Подпись | Фамилия, инициалы